

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ульяновской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gouln@mv.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Барышскому и Кузоватовскому районам  
Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ульяновской области**

(наименование органа государственного надзора)

433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, д. 115, тел(факс): 8(84253)21-0-11 ogpnbarysh@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**об административном правонарушении**

«16» октября 2019г.

Ульяновская область,

г. Барыш

место составления: город, район

Я, Главный Государственный инспектор Барышского и Кузоватовского районов  
Ульяновской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы  
Кузнецов Александр Геннадьевич.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии)  
должностного лица / гражданина (ней):

пснужное зачеркнуть

1. Фамилия, имя, отчество Чиркова Наталья Александровна
2. Дата и место рождения 07.04.1982 г. пос. Поливаново, Барышского района, Ульяновской области
3. Гражданство Российское
4. Адрес места жительства. Ульяновская обл., Барышский р-н, пос. Поливаново, ул. Вокзальная, д. 24
5. Место работы (учебы) Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области
6. Занимаемая должность директор Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области
7. Заработная плата (иной заработок): \_\_\_\_\_

8. Документ, удостоверяющий личность

паспорт 7306 №531534 выдан ТП УФМС России по Ульяновской области в Барышском районе 06.09.2007г.

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

9. ИНН

10. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, *не привлекался*

установил нарушение/невыполнение:

требований пожарной безопасности в Российской Федерации

законодательные и (или) нормативные акты, существо нарушения или невыполнения

Мною Главным Государственным инспектором Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Кузнецовым Александром Геннадьевичем 16 октября 2019 года в 16 час. 00 мин. рассмотрены материалы плановой выездной проверки, проведенной в период с 27.09.2019г. по 16.10.2019 года в отношении юридического лица - Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области - юридический адрес: 433740 Ульяновская обл., Барышский р-н, пос. Поливаново, пер. Школьный, 1Б на объекте защиты:

- здание школы - относящееся к категории высокого риска – по адресу: 433740 Ульяновская обл., Барышский р-н, пос. Поливаново, пер. Школьный, д. 1Б;
- здание детского сада - относящееся к категории высокого риска – по адресу: 433740, Ульяновская область, Барышский район, пос. Поливаново, ул. Березки, д. 4А;
- здание детского сада - относящееся к категории высокого риска – по адресу: 433744, Ульяновская область, Барышский район, с. Водоражк, ул. Молодёжная, д. 1.

Из Акта проверки №38 от 16 октября 2019г. установлено, что должностное лицо – директор Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области Чиркова Наталья Александровна на указанных объектах защиты нарушила требования пожарной безопасности в Российской Федерации.

а именно нарушила следующие требования пожарной безопасности:

На объекте защиты: здание школы - относящееся к категории высокого риска – по адресу: 433740 Ульяновская обл., Барышский р-н, пос. Поливаново, пер. Школьный, д. 1Б.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в программе первичного инструктажа не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании средней школы пос. Поливаново, нарушены ППР РФ п. 461 «д».

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении пожарного поста (в помещении где установлен контрольно-приёмный прибор АУПС) в инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре не имеется инструкции о порядке действия персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты, нарушены ППР РФ п. 64.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области порошковый огнетушитель под порядковым номером №1 находится в неисправном состоянии (монитор установленный на огнетушителе показывает недостаточное

Ульяновской области стены в кабинете информатики окрашены масляной краской физико-химические свойства которой не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ1, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области муниципального образования Барышский район Ульяновской области не имеется эвакуационного освещения на путях эвакуации из школы находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, нарушены п. 43 ППР РФ.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для обучения непосредственно в организации работников осуществляющих круглосуточную охрану в организации, нарушены ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 51, п. 52, п. 53.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области расположенный с наружной стороны от ограждения территории школы пос. Поливаново искусственный пожарный водоём находится в неисправном состоянии (неисправен подъезд к водоёму, отсутствует крышка закрывающая люк водоёма, отсутствует указатель, водоём не заполнен водой), нарушены п. 55 ППР РФ.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области электросветильник освещения в подсобном помещении актового зала средней школы пос. Поливаново эксплуатируется со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области один из кабинетов русского языка используется в качестве складского помещения, в котором в том числе хранятся горючие изделия и материалы, при этом дверное полотно в дверном проёме данного помещения не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45, нарушены пункт 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области один из кабинетов русского языка используется в качестве складского помещения, расположенный в данном помещении электросветильник освещения эксплуатируется со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в кабинете русского языка №2 электропровод проложенный к светильнику закреплённому на классной доске у доски имеет участок механической скрутки жил электропроводов, нарушены ППР РФ п. 42(б).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в кабинете русского языка №2 в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в кабинете химии устроена деревянная перегородка разделяющая класс от препараторской, (требуется противопожарная перегородка не менее 1-го типа), нарушен пункт 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области под лестничным маршем запасного эвакуационного выхода складированы горючие материалы, нарушены ППП РФ п. 23(к).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверные полотна в дверных проёмах ведущих из поэтажных коридоров школы на лестничную клетку запасного пути эвакуации не имеют доводчики дверных полотен и уплотнения в притворах, нарушены п. 6.18\* СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на промежуточной площадке лестничного марша, по которой проходит путь эвакуации из здания школы, расположены регистры системы отопления которые размещены на стене на высоте менее 2 м. от пола до низа конструкций регистра отопления, нарушен п. 9.3.2 свода правил СП 1.13130.2009.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области помещение которое ранее являлось санитарным узлом (туалетом) используется в качестве складского помещения, в котором в том числе хранятся горючие изделия и материалы, при этом дверное полотно в дверном проёме данного помещения не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45, нарушены пункт 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении используемом в качестве архивного склада электросветильник освещения эксплуатируется со снятой защитной арматурой, нарушены ППП РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении которое используется в качестве архивного склада, в котором в том числе хранятся горючие изделия и материалы, дверное полотно в дверном проёме не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45, нарушены пункт 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в кабинетах истории и физики в качестве стенов на стены наклеены ПВХ плитки, в следствии чего физико-химические свойства отделки стен в данных кабинетах не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в кабинетах истории, физики и иностранного языка эксплуатируются электросветильники освещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППП РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в кабинете физики устроена деревянная перегородка разделяющая класс от препаратной, (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа), нарушен пункт 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район на полотнах дверных проёмов ведущих в лестничную клетку основного лестничного марша доводчики дверных полотен находятся в неисправном состоянии, нарушены ППП РФ п. 33.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на чердаке складированы горючие материалы в виде досок оставшихся от ремонтных работ, нарушены п. 23 (а) ППР РФ.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области стены в лестничных клетках окрашены масляной краской физико-химические свойства которой не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ1, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении заведующего хозяйством школы используется самодельный удлинитель в форме временной электросети, нарушены ППР РФ п. 42(з).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области под лестничным маршем основного эвакуационного пути складированы горючие материалы, нарушены ППР РФ п. 23(к).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на месте мягкой плоской крыши устроена чердачная крыша с уклоном кровли более 12%, но при этом без экспертизы проектной документации на внесение в здание школы конструктивных изменений не проводилось, и в том числе не выяснялось является ли необходимым устройство ограждений по периметру кровли здания, нарушены ППР РФ п. 23(о).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении расположенном рядом с 4 классом устроен склад хозяйственных материалов, в котором в том числе хранятся горючие изделия и материалы (пара из под краски, малярные кисти и т.п.), при этом дверное полотно в дверном проёме данного помещения не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-45, нарушены пункт 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении санитарного узла (туалете) эксплуатируется светильник электроосвещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в коридоре крыла начальных классов в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в коридоре крыла начальных классов стены окрашены масляной краской физико-химические свойства которой не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ1, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области электроосвещение в помещении занимаемом вторым классом средней школы пос. Поливаново эксплуатируется штепсельная розетка не имеющая жёсткого крепления к строительной конструкции (стене), нарушены ППР РФ п. 42(б).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в классе математики в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении раздевалки спортивного зала эксплуатируется электросветильник освещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в блоке занимаемым спортивным залом по средствам деревянной перегородки выгорело помещение для хранения лыж, (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа), нарушен пункт 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении спортивного зала эксплуатируется выключатель электроэнергии с разбитым корпусом, нарушены ППР РФ п. 42(б).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении санитарного узла спортивного зала эксплуатируется светильник электроосвещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области расположенные на стенах спортивного зала пожарные извещатели за-белены мелом, нарушены ППР РФ п. 61.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении раздевалки для девочек спортивного зала эксплуатируется электросветильник освещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в тренерском помещении спортивного зала эксплуатируется электросветильник освещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на запасном выходе из спортивного зала у крыльца с лестницей имеющим высоту более 45 см, не имеется ограждения с перилами, нарушены п. 6.28\* СП 112.13330.2011.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на запасном выходе из столовой у крыльца с лестницей имеющим высоту более 45 см, не имеется ограждения с перилами, нарушены п. 6.28\* СП 112.13330.2011.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещениях столовой эксплуатируются электросветильники освещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверные полотна в дверном проеме на входе в пищеблок (столовую) не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с предлом огнестойкости EI-30, нарушены п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район

Ульяновской области дверные полотна в дверном проёме на входе в электрощитовую не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-30, нарушены п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении электрощитовой складированы горючие изделия и материалы, нарушены ППР РФ п. 42(ж).

В здании средней школы пос. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области из помещения мастерской не имеется дополнительного (запасного) выхода, нарушен пункт 8.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009.

**На объекте защиты: здание детского сада - относящееся к категории высокого риска – по адресу: 433740, Ульяновская область, Барышский район, пос. Поливаново, ул. Березки, д. 4А.**

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области помещение чердака не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, нарушен пункт А4 приложения А СП 5.13130.2009.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в программе первичного инструктажа не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании детского сада пос. Поливаново, нарушены ППР РФ п. 461 «д».

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении пожарного поста (в помещении где установлен контрольно-приёмный прибор АУПС) в инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре не имеется инструкции о порядке действия персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты, нарушены ППР РФ п. 64.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении актового зала горючие сценические декорации не подвергнуты огнезащитной обработке, нарушены ППР РФ п. 108.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверные полотна в дверном проёме на входе в пищеблок (столовую) не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-30, нарушены п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области над входной дверью в столовую на электротехнической распределительной коробке отсутствует крышка, нарушены ППР РФ п. 42(б).

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверное полотно в дверном проёме на входе из актового зала в помещение котельной не имеет противопожарной преграды в виде противопожарной двери с пределом огнестойкости EI-30, нарушены п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в подсобных помещениях актового зала эксплуатируются светильники электроосвещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (неисправна аккумуляторная батарея), нарушены п. 61 ППР РФ.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении пожарного поста (в помещении контрольно-приёмного прибора АУПС) не имеется аварийного освещения, нарушены п. 13.14.12 свода правил СП 5.13130.2009.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области не имеется эвакуационного освещения на путях эвакуации из детского сада находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, нарушены п. 43 ППР РФ.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области, дверное полотно в дверном проёме на выходе из средней группы на лестничную клетку, открывается на встречу движения пути эвакуации, нарушены п. 6.17 СП 112.13330.2011.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области находится более 15 человек, при этом дверной проём на запасном выходе из детского сада на лестницу 3-го типа (открытую наружную металлическую лестницу) имеет ширину 0,8 м. (требуется 1,2 м.), нарушен п. 5.2.14 свода правил СП 1.13130.2009.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области, дверное полотно в дверном проёме на эвакуационном выходе из спальни средней группы, открывается на встречу движения пути эвакуации, нарушены п. 6.17 СП 112.13330.2011.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на путях эвакуации из помещений детского сада, а также в спальнях помещениях и иных помещениях детских групп в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на запасном эвакуационном выходе из старшей группы устроен порог из проложенной по полу трубы отопления, нарушены п. 36(а) ППР РФ.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на основном лестничном марше, по которой проходит путь эвакуации из здания детского сада, на стене расположены регистры системы отопления, которые размещены на стене на высоте менее 2 м. от пола до низа конструкций регистра отопления, нарушен п. 9.3.2 свода правил СП 1.13130.2009.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области, дверное полотно в дверном проёме на эвакуационном выходе из спальни старшей группы, открывается на встречу движения пути эвакуации, нарушены п. 6.17 СП 112.13330.2011.

В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на основном эвакуационном выходе из спальни старшей группы частично заужена ширина прохода в виду того что установленная вблизи него кровать частично перегородивает путь эвакуации из помещения спальни, нарушены п. 36(б) ППР РФ.



В здании детского сада с. Поливаново Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверные полотна в дверных проёмах, ведущих на лестничную клетку основного пути эвакуации не имеют доводчиков дверных полотен и уплотнения в притворах, нарушены п. 6.18\* СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений».

На объекте защиты: здание детского сада - относящееся к категории высокого риска - по адресу: 433744, Ульяновская область, Барышский район, с. Водорацк, ул. Молодёжная, д. 1.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области не имеется эвакуационного освещения на путях эвакуации из детского сада, находящегося в круглосуточном режиме работы или включающегося автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, нарушены п. 43 ППР РФ.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в программе первичного инструктажа не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании детского сада, нарушены ППР РФ п. 461 «д».

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области в помещении пожарного поста (в помещении где установлен контрольно-приёмный прибор АУПС) в инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре не имеется инструкции о порядке действия персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты, нарушены ППР РФ п. 64.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области помещение чердака не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, нарушен пункт А4 приложения А СП 5.13130.2009.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на крыльце основного эвакуационного выхода из здания детского сада имеющим высоту более 45 см. не имеется ограждения с перилами, нарушены п. 6.28\* СП 112.13330.2011.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на крыльце запасного эвакуационного выхода из здания детского сада имеющим высоту более 45 см. не имеется ограждения с перилами, нарушены п. 6.28\* СП 112.13330.2011.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на запасном эвакуационном выходе из здания детского сада имеется перепад высот высотой менее 45 см., при этом на данном выходе не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6, нарушены п. 6.28\* СП 112.13330.2011.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области помещение тамбура основного входа в здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, нарушен пункт А4 приложения А СП 5.13130.2009.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области эксплуатируется отопительная печь у которой отсутствует дверка зольника, нарушены ППР РФ п. 81.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район

Ульяновской области руководителем организации не обеспечивается проведение очистки дымоходов и отопительных печей от сажи с периодичностью не реже 1 раза в 3 мес., нарушены ППР РФ п. 82.

В Муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области лица, осуществляющие топку отопительных печей в здании детского сада с. Водорацк не прошли обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от рабочего места, нарушены ППР РФ п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 36.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области руководителем организации обеспечена побелка дымовых труб проходящих через чердак здания детского сада, нарушены ППР РФ п. 88.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на путях эвакуации из помещений детского сада, а также в спальных помещениях и иных помещениях детсадовских групп в качестве отделки пола применяется линолеум физико-химические свойства которого не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на запасном эвакуационном выходе из спальной частично заужена ширина прохода в виду того что установленный вблизи него шкаф частично перегораживает путь эвакуации из помещения спальной, нарушены п. 36(б) ППР РФ.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверное полотно в дверном проёме на входе в пищеблок (столовую), а также створка раздаточного окна пищеблока не имеют противопожарной преграды в виде противопожарной двери и противопожарного люка раздаточного окна с пределом огнестойкости EI-30, нарушены п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области дверной проём между неэксплуатируемым крылом (ранее библиотека, а в настоящее время место складирования предметов из горючих материалов) и детским садом заделан дощатой перегородкой, (требуется противопожарная перегородка не ниже 1-го типа), нарушен пункт 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на дверях эвакуационных выходов применяются внутренние замки, конструкция которых не предусматривает возможность их свободного открывания изнутри без ключа, нарушены п. 35 ППР РФ.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области неэксплуатируемое крыло, в котором ранее располагалась сельская библиотека, а в настоящее время складированы предметы из горючих материалов) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, нарушен пункт А4 приложения А СП 5.13130.2009.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области неэксплуатируемое крыло, в котором ранее располагалась сельская библиотека, а в настоящее время складированы предметы из горючих материалов) эксплуатируются светильники электроосвещения со снятой защитной арматурой, нарушены ППР РФ п. 42(в).

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области руководителем организации не определён порядок и сроки проведения работ по

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 КоАП РФ):

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
фамилия, инициалы

\* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснить права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

*Нарушений будут умышленно по мере  
финансирования*

*Н.А. Чиркова*

Подпись

(Чиркова Н.А.)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
наличие вещественных доказательств по делу, отметка

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
при доставлении правонарушителя для составления протокола должность и звание доставившего,

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
куда доставлен и т.д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельств

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись

К протоколу прилагается:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
заключение эксперта, иные документы,

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
количество, стоимость, их местонахождение

очистке воздуховодов системы вентиляции, расположенной в пищеблоке здания детского сада, от горючих отходов с периодичностью проведения работы не реже 1 раза в год и составлением соответствующего акта (на момент проверки система вентиляции не очищена от жировых отложений), нарушены ППР РФ п. 50.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области газовый баллон расположен в металлическом ящике размещённом у стены детского сада в непосредственной близости от оконного проёма (требуется у глухого простенка стены), нарушены ППР РФ п. 92.

В здании детского сада с. Водорацк Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа пос. Поливаново муниципального образования Барышский район Ульяновской области на стенах помещений в качестве стенов наклеены ПВХ плитки, в следствии чего физико-химические свойства отделки стен не соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ2, нарушена статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Физическому лицу \_\_\_\_\_

Чирковой Наталье Александровне

фамилия, инициалы

разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:**

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Свидетелям:

1. \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Потерпевшим:

1. \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество


проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_

Административное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности будет рассмотрено в 11 час. 00 мин. 31 октября 2019 года начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Барышскому и Кузоватовскому районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области подполковником внутренней службы Кузнецовым А.Г. по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радишева, д. 115 (кабинет ОНДыПР)

 (Чиркова Н.А.)  
подпись лица, в отношении которого составлен протокол      фамилия, инициалы       (Кузнецов А.Г.)  
подпись лица, составившего протокол      фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

*Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа пос.  
Поливаново муниципального образования Ба-  
рышский район Ульяновской области*

\_\_\_\_\_ 18.10.19 \_\_\_\_\_ (Чиркова Н.А.)  
должность      подпись      инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

\_\_\_\_\_ дата, № исх. документа, адрес направления,  
\_\_\_\_\_ дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

**Протокол и материалы переданы на рассмотрение** \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (дата, подпись принявшего протокол)      \_\_\_\_\_ (ФИО)

